



KÄYTTÖOVI
AVATTUNA

FIPAX 2011MV2 Pistorasiakeskus		Snro: 34 039 30	
Nimellisvirta: In 40A	Nimellisjännite: Un 400V (50Hz)	Kotelointiluokka: IP44	
		EN 61439-3	
		Terminen rajavirta: I _{cw} 1s < 10kA	
		Dynaaminen rajavirta: I _{pk} < 17 kA	
		Tasoituserroin: 0,7	
		Suojausluokka: I (suojamaadoitus)	
		Jakelujärjestelmä: TN-S	
		Ympäristöolot: Normaalit	
		EMC-ympäristöt: A ja B	
		Suojakatkaisijat: C-käyrä	
		Kotelomateriaali: Al	
Väri: RAL 9006			
Paino n: 12 Kg			
Muut.			
Lyttyläntie 156, 28190 PORI, 0207 815 260 info@kk-sahkotukku.fi		Piir.	22.8.2022 / KN