





FP 0801 Pistorasiapilari		Snro: 34 040 27	
Nimellisvirta: In 32A	Nimellisjännite: Un 400V (50Hz)	Koteloitiluokka: IP44	
		EN 61439-3	
		Terminen rajavirta: $I_{cw} 1s < 10kA$	
		Dynaaminen rajavirta: $I_{pk} < 17 kA$	
		Tasotuskerroin: 0,7	
		Suojausluokka: I (suojamaadoitus)	
		Jakelujärjestelmä: TN-S	
		Ympäristöolot: Normaalit	
		EMC-ympäristöt: A ja B	
		Suojakatkaisijat: C-käyrä	
		Kotelomateriaali: Al	
KK-Sähkötukku Oy / FINPILAR		Muut.	
Lytyläntie 156, 28190 PORI, 0207 815 260 info@kk-sahkotukku.fi		Piir.	23.10.2025 / KN